

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Адыгея

(наименование территориального органа МЧС России)

РА г.Майкоп ул. Хакурате № 642, тел. 56-98-92

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОТП НД и ПР по Красногвардейскому, Гиагинскому, Кошехабльскому и Шовгеновскому  
районам УНД и ПР Главного управления МЧС России

по Республике Адыгея

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ст.Гиагинская ул.М.Горького, 1 тел.9-15-03

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ст. Гиагинская  
(место составления акта)

' 12 декабря 2016 г.  
(дата составления акта)

12 часов 00 мин

(время составления акта)

Акт № \_\_\_\_\_  
обследования

Инспектор ОТП НД и ПР по г.Майкопу и Майкопскому району майор внутренней службы  
Воробьев Сергей Иванович

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

обследование)

в период с 10 ч. 00 мин. « 12 » декабря 2016 г. по 12 ч. 00 мин.  
« 12 » декабря 2016г. проведено обследование: Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа  
№1» МБОУ СОШ №1

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца  
собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: Гиагинский район, ст.Гиагинская ул.Ленина №152

обследование совместно: с директором МБОУ СОШ №1 Воробьева Елена Владимировна  
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического  
лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении  
обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Корпус №1 Здание школы трехэтажное, кирпичное, 2 степени огнестойкости. Площадь  
2088,5 м. кв., отопление водяное, вентиляция естественная, электрооборудование в  
удовлетворительном состоянии, автоматическая пожарная сигнализация в рабочем состоянии,  
противопожарный режим на объекте соблюдается.

Корпус №2 Здание школы двухэтажное, кирпичное, 2 степени огнестойкости. Площадь 2206,5  
м. кв., отопление водяное, вентиляция естественная, электрооборудование в  
удовлетворительном состоянии, автоматическая пожарная сигнализация в рабочем состоянии,  
противопожарный режим на объекте соблюдается.

Здание кабинета домоводства одноэтажное, кирпичное, 2 степени огнестойкости. Площадь  
160 м. кв., отопление водяное, вентиляция естественная, электрооборудование в  
удовлетворительном состоянии, автоматическая пожарная сигнализация в рабочем состоянии,  
противопожарный режим на объекте соблюдается.

Здание музея школы одноэтажное, кирпичное, 2 степени огнестойкости. Площадь 54 м. кв., отопление водяное, вентиляция естественная, электрооборудование в удовлетворительном состоянии, автоматическая пожарная сигнализация в рабочем состоянии, противопожарный режим на объекте соблюдается.

Здание спорткомплекса двухэтажное, бетонное, 1 степени огнестойкости. Площадь 1691,8 м. кв., отопление водяное, вентиляция естественная, электрооборудование в удовлетворительном состоянии, автоматическая пожарная сигнализация в рабочем состоянии, противопожарный режим на объекте соблюдается.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений), расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования

2) в ходе обследования установлено: нарушений нет

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3

С Актом обследования ознакомлена:

директор МБОУ СОШ №1 Воробьева Елена Владимировна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

(подпись)

« 12 » декабря 2016 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получила:

директор МБОУ СОШ №1 Воробьева Елена Владимировна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)

(подпись)

Вывод по результатам обследования: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа №1» соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности.

« 12 » декабря 2016 г.

Инспектор ОТП НД и ПР по г.Майкопу

И Майкопскому району  
майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

  
С.И.Воробьев  
(подпись)

« 12 » декабря 2016 г.

М.Л.П.\*